



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пермскому краю

Южный территориальный отдел

617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1/1

Тел. (34241) 4-17-10, 4-55-33, E-mail: uto-r@mail.ru, www.59.rospotrebnadzor.ru

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от «23» ноября 2023 г. № 1280

Южный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Пермскому краю,
617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира. 1/1

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Южного территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Пермскому краю Мартюшевой Полиной Валерьевной,

(должность лица, составившего предписание фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании результатов проведения профилактического визита в рамках осуществления федерального
государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) (акт от 23.11.2023 г. № 2348) в
отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Горская основная
общеобразовательная школа» (далее МБОУ «Горская ООШ»), ИНН 5944170587, ОГРН 1025902321697

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия
населения:

МБОУ «Горская ООШ» по адресу: Пермский край, Осинский район, с. Паль, ул. Школьная, д. 7:

1. Во всех помещениях детского сада на оконные блоки (фрамуги и форточки) не оборудованы
москитными сетками, что не соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20, где указано, что
окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулирующими
солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не
ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, -
москитными сетками.
2. В учреждении отсутствует примерное 10-дневное меню для детей в возрасте от 2 до 6 лет, которое
утверждено руководителем организации, что не соответствует п. 8.1.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

МБОУ «Горская ООШ» по адресу: Пермский край, Осинский район, с. Комарово, ул. Школьная, д. 1:

3. В учебных кабинетах № 7, № 6, кабинете информатики, в санитарных узлах для мальчиков и
девочек на втором этаже на стенах и потолке трещины, трещины между стеной и потолком; в санитарном
узле для мальчиков отпала плитка со стены; в помещении для уборочного инвентаря трещины и отпала
местами отделка, что не позволяет проводить качественную уборку влажным способом и дезинфекцию, и
не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

4. В помещении для уборочного инвентаря линолеум не закреплен под плинтуса, что не позволяет
проводить качественную уборку влажным способом и дезинфекцию, и не соответствует требованиям п.
2.5.2. СП 2.4.3648-20.

5. В санитарные узлы для девочек и мальчиков к раковинам для мытья рук отсутствует подводка
горячей воды, что не соответствует требованиям п. 2.6.1, п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

6. В кабинете информатики столы с дефектами, что не обеспечивает безвредность для здоровья детей:
столешницы не ровные, не гладкие, особенно по краям, обращенным к ученикам, столешницы сильно
разрушены, покрытие стульев также имеет дефекты и повреждения, следовательно, ученическая мебель не
устойчива к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям
п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.

7. В кабинете информатики компьютерные столы размещены так, что естественное освещение падает справа у 4х столов, у одного сзади, у одного спереди, что не соответствует требованиям п. 3.4.12 СП 2.4.3648-20.

8. На рабочих местах, оборудованных ноутбуками отсутствует местное искусственное освещение, что не соответствует требованиям п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20.

9. Поверхность подъемно-поворотных стульев в кабинете информатики не позволяет проводить очистку от загрязнений с применением моющих средств, что не соответствует п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

10. При спортивном зале оборудована одна раздевалка для девочек и мальчиков, поделенная перегородкой, раздевалка проходная, что не соответствует требованиям п. 3.4.9 СП 2.4.3648-20.

МБОУ «Горская ООШ» по адресу: Пермский край, Осинский район, с. Горы, ул. Пролетарская, д. 6:

11. Согласно протоколу испытаний испытательной лаборатории (центра) Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п4205.23 от 23.11.2023 г. в игровой разновозрастной группы МБОУ «Горская ООШ» по адресу фактического осуществления деятельности: Пермский край, Осинский район, с. Горы, ул. Пролетарская, д. 6:

- точка 1 – освещенность искусственная при общем освещении, измеренная на полу, составляет 320 ± 22 лк;
- точка 2 – освещенность искусственная при общем освещении, измеренная на полу, составляет 345 ± 24 лк;
- точка 3 – освещенность искусственная при общем освещении, измеренная на полу, составляет 457 ± 32 лк;
- точка 4 – освещенность искусственная при общем освещении, измеренная на полу, составляет 337 ± 23 лк;
- точка 5 – освещенность искусственная при общем освещении, измеренная на полу, составляет 371 ± 26 лк;
- средняя освещенность искусственная (Еср), измеренная на полу, установленная расчетным путем, составляет 366 ± 25 лк, при нормативе не менее 400 лк, что ниже установленного уровня на 34 лк, что не соответствует требованиям Раздела V п. 144. таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

МБОУ «Горская ООШ» по адресу: Пермский край, Осинский район, с. Горы, ул. Советская, д. 58:

12. В кабинете информатики компьютерные столы размещены так, что естественное освещение падает справа у 5ти столов, у одного сзади, у одного спереди, что не соответствует требованиям п. 3.4.12 СП 2.4.3648-20.

13. На рабочих местах, оборудованных ноутбуками отсутствует местное искусственное освещение, что не соответствует требованиям п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20.

14. Поверхность подъемно-поворотных стульев в кабинете информатики не позволяет проводить очистку от загрязнений с применением моющих средств, что не соответствует п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

МБОУ «Горская ООШ» по адресам: Пермский край, Осинский район, с. Горы, ул. Советская, д. 58; ул. Пролетарская, д. 6; с. Комарово, ул. Школьная, д. 1; с. Паль, ул. Школьная, д. 7:

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, статьей 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений, предписываю:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Горская основная общеобразовательная школа», ИНН 5944170587, ОГРН 1025902321697, юридический адрес: 618130, Пермский край, Осинский район, с. Горы, ул. Советская, д. 58

(наименование юридического лица, фактический адрес, ОГРН, ИНН, юридический адрес)

В срок до «30» августа 2024 года:

МБОУ «Горская ООШ» по адресу: Пермский край, Осинский район, с. Паль, ул. Школьная, д. 7:

1. Обеспечить во всех помещениях детского сада возможность оборудования окон москитными сетками в соответствии с требованиями п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

2. Обеспечить наличие в учреждении примерного 10-дневного меню для детей в возрасте от 2 до 6 лет, в соответствии с п. 8.1.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

МБОУ «Горская ООШ» по адресу: Пермский край, Осинский район, с. Комарово, ул. Школьная, д. 1:

3. Обеспечить внутреннюю отделку помещений (в учебных кабинетах № 7, № 6, кабинете информатики, в санитарных узлах для мальчиков и девочек на втором этаже; в санитарном узле для мальчиков; в помещении для уборочного инвентаря в соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

4. Обеспечить покрытие пола в помещении для уборочного инвентаря в соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

5. Обеспечить подводку горячей воды к раковинам для мытья рук в санитарных узлах для девочек и мальчиков в соответствии с требованиями п. 2.6.1, п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

6. Обеспечить покрытие столов и стульев в кабинете информатики в соответствии с требованиями п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.

7. Обеспечить расстановку компьютерных столов в кабинете информатики в соответствии с требованиями п. 3.4.12 СП 2.4.3648-20.

8. Обеспечить на рабочих местах, оборудованных ноутбуками, местное искусственное освещение, в соответствии с требованиями п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20.

9. Обеспечить поверхность подъемно-поворотных стульев в кабинете информатики в соответствии с п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

10. Обеспечить при спортивном зале раздевалки для девочек и мальчиков в соответствии с требованиями п. 3.4.9 СП 2.4.3648-20.

МБОУ «Горская ООШ» по адресу: Пермский край, Осинский район, с. Горы, ул. Пролетарская, д. 6:

11. Обеспечить уровень искусственной освещенности в игровой разновозрастной группы МБОУ «Горская ООШ» в соответствии с требованиями Раздела V п. 144. таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека в среде обитания». Предоставить протокол испытаний.

Горская ООШ» по адресу: Пермский край, Осинский район, с. Горы, ул. Советская, д. 58:

12. Обеспечить расстановку компьютерных столов в кабинете информатики в соответствии с требованиями п. 3.4.12 СП 2.4.3648-20.

13. Обеспечить на рабочих местах, оборудованных ноутбуками, местное искусственное освещение, в соответствии с требованиями п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20.

14. Обеспечить поверхность подъемно-поворотных стульев в кабинете информатики в соответствии с п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Горская ООШ».

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Южный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1/1; e-mail: uto-r@mail.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в указанный срок с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт Южного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю

П.В. Мартюшева

Предписание направлено по адресу: МБОУ «Горская основная общеобразовательная школа», 618130, Пермский край, Осинский район, с. Горы, ул. Советская, д. 58

Копия предписания направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица: Управления образования и Социального Развития Администрации Осинского городского округа Пермского края: 618120, Пермский край, Осинский район, город Оса, ул. Ленина, д. 25, офис 19.